

Журнал производственного контроля

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ООО «Ромашка»)
Санкт-Петербург, улица Солнечная, дом 1

Журнал начат: _____

Журнал окончен: _____

Количество страниц: 100 страниц

Ответственный за производственный контроль: Петров Николай Семенович

N п/п	Наименование производственного объекта, операции, технологического процесса	Дата проверки	Опасный фактор	Контролируемые признаки, параметры	Выявленные нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Сроки на устранение нарушений	Ответственный за проведение контроля ФИО/Подпись	Ответственный исполнитель ФИО/Подпись	Дата устранения
...										
5	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ Dival 500BP-2У1-ЭО	01.08.2022	Оборудование находящееся под давлением Взрыво- пожароопасность	Вход Мах 1,0 Мпа Выход Мах 0,01 Кпа Отсутствие утечки газа	Вышел из строя датчик давления № 7	Заменить неисправный датчик на новый	2 рабочих дня	Курочкин С.П.	Иванов С.С.	03.08.2022